

Desinfectie watertank.

Door Jo Wolters (Romescu)

Desinfectie watertank en leidingen met Natriumhypochloriet 20mg/l

Dosering:

100 ml concentraat Natriumhypochloriet per 100 liter water.

Voorbeeld:

gebruik 300 ml voor een tank van 300 liter.

1 liter(1000ml) voor een tank van 1 kub (1000 liter)

Concentraat Natriumhypochloriet (10 milliliter/10 liter) is op de haven aanwezig onder het beheer van de havenmeester

Gebruiksaanwijzing:

Dag 1

- Giet de juiste hoeveelheid concentraat Natriumhypochloriet in de lege tank
- Vul de tank volledig met leidingwater
- Draai vervolgens een voor een alle kranen open die op de tank (of het leidingsysteem) zijn aangesloten (ook de douche). Zodra je chloorlucht ruikt sluit je de kraan
- Vul de watertank weer aan met leidingwater tot deze vol is
Laat het geheel één nacht inwerken (niet langer dan 24 uur)
- Vanaf dit moment geen water meer gebruiken!!!
Laat niemand toe op je boot!!!
Gechloreerd water in deze concentratie is schadelijk.

Dag 2

- Spoel al het chloorwater weg
- Vul de tank opnieuw en laat het water weglopen door alle kranen (1ste keer)
- Vul de tank opnieuw en laat het water weglopen door alle kranen (2de keer)
- Vul de tank opnieuw voor normaal gebruik.
- Indien er nog steeds een chloorlucht aan het water zit, dan nog een keer leeg laten lopen door alle kranen.

[Meer informatie betreffende natriumhypochloriet](#)